



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Energimontering & Entreprenad Sverige jämfört med GuldSolByggen

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/energimontering-entreprenad-sverige/data/jamfor/guldsolbyggen



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

6,5 pp

Energimontering & Entreprenad Sverige har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,5 % för GuldSolByggen.

18,1 pp

GuldSolByggen har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

14,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 32,6 % för Energimontering & Entreprenad Sverige.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Energimontering & Entreprenad Sveriges offentliga besiktningar är godkända


Energimontering & Entreprenad Sverige

0 %



GuldSolByggen

0 %



Energimontering & Entreprenad Sverige

3

besiktningar

GuldSolByggen

16



besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Energimontering & Entreprenad Sverige  GuldSolByggen


2023		0 % 3 st	0 % 8 st
2024		- 0 st	0 % 8 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		GuldSolByggen	Energimontering & Entreprenad Sverige
Tillbehör	36 granskade kontrollpunkter	93,5 %	100 %
Växelriktare	107 granskade kontrollpunkter	89,6 %	86 %
Montagesystem	79 granskade kontrollpunkter	71,3 %	65,8 %
Solpaneler	46 granskade kontrollpunkter	85,5 %	67,4 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Energimontering & Entreprenad Sverige är registrerad som installatör.

Jämförelse

GuldSolByggen jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/energimontering-entreprenad-sverige/data/jamfor/guldsolbyggen

