



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Energy Effective Solutions jämfört med Sol1 AB

2021–2025

55 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/energy-effective-solutions/data/jamfor/sol1-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+29,7 pp

Sol1 AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 3,6 % för Energy Effective Solutions.

9 pp

Energy Effective Solutions har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

12,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 21,7 % för Sol1 AB.

8,3 pp

Sol1 AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

5 % icke-godkända punkter, jämfört med 13,3 % för Energy Effective Solutions.

+5,5 pp

Energy Effective Solutions har fler besiktningar med få anmärkningar

5,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Sol1 AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

3,6 %

av Energy Effective Solutionss offentliga besiktningar är godkända


Energy Effective Solutions

3,6 %



Sol1 AB

33,3 %



Energy Effective Solutions

55

besiktningar

Sol1 AB

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Energy Effective Solutions Sol1 AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sol1 AB	Energy Effective Solutions
Optimerare	16 granskade kontrollpunkter	80 %	93,7 %
Solpaneler	892 granskade kontrollpunkter	78,3 %	87,3 %
Växelriktare	2 145 granskade kontrollpunkter	87,7 %	93,9 %
Montagesystem	1 072 granskade kontrollpunkter	79,4 %	83,9 %
Tillbehör	465 granskade kontrollpunkter	100 %	96,6 %
Batteri	15 granskade kontrollpunkter	95 %	86,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Energy Effective Solutions Sol1 AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Energy Effective Solutions är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sol1 AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/energy-effective-solutions/data/jamfor/sol1-ab

