



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Energy Effective Solutions jämfört med Vattenfall

2021–2025

55 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/energy-effective-solutions/data/jamfor/vattenfall



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+2,7 pp

Vattenfall har högre andel godkända besiktningar

6,3 % godkända, jämfört med 3,6 % för Energy Effective Solutions.

13,7 pp

Energy Effective Solutions har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

6,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 20 % för Vattenfall.

5,9 pp

Vattenfall har lägre felfrekvens vid installation av batterier

7,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 13,3 % för Energy Effective Solutions.

+0,8 pp

Vattenfall har fler besiktningar med få anmärkningar

6,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 5,5 % för Energy Effective Solutions.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

3,6 %

av Energy Effective Solutionss offentliga besiktningar är godkända


Energy Effective Solutions

3,6 %



Vattenfall

6,3 %



Energy Effective Solutions

55

besiktningar


Vattenfall

16

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Energy Effective Solutions  Vattenfall

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Vattenfall	Energy Effective Solutions
Optimerare	16 granskade kontrollpunkter	80 %	93,7 %
Solpaneler	892 granskade kontrollpunkter	80,3 %	87,3 %
Växelriktare	2 145 granskade kontrollpunkter	88 %	93,9 %
Tillbehör	465 granskade kontrollpunkter	91,9 %	96,6 %
Montagesystem	1 072 granskade kontrollpunkter	80,6 %	83,9 %
Batteri	15 granskade kontrollpunkter	92,6 %	86,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Energy Effective Solutions är registrerad som installatör.

Jämförelse

Vattenfall jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/energy-effective-solutions/data/jamfor/vattenfall

