



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Enermont jämfört med TEEAB

2021–2025

26 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/enermont/data/jamfor/teeab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+11,5 pp

Enermont har högre andel godkända besiktningar

11,5 % godkända, jämfört med 0 % för TEEAB.

16,4 pp

Enermont har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

11,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 27,8 % för TEEAB.

4,6 pp

TEEAB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,8 % för Enermont.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

11,5 %

av Enermonts offentliga besiktningar är godkända


Enermont

11,5 %



TEEAB

0 %



Enermont

26

besiktningar


TEEAB

7

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Enermont ■ TEEAB


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		TEEAB	Enermont
Solpaneler	457 granskade kontrollpunkter	72,2 %	88,6 %
Batteri	74 granskade kontrollpunkter	84,6 %	90,5 %
Växeriktare	1 018 granskade kontrollpunkter	90,7 %	93,6 %
Montagesystem	640 granskade kontrollpunkter	87,5 %	89,8 %
Tillbehör	114 granskade kontrollpunkter	95,8 %	91,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		TEEAB	Enermont
Skåne län	26 respektive 6 besiktningar	0 %	11,5 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Enermont och TEEAB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Enermont är registrerad som installatör.

Jämförelse

TEEAB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/enermont/data/jamfor/teeab

