



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Enwell jämfört med Neolar

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/enwell/data/jamfor/neolar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

5,9 pp

Enwell har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

19,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 25 % för Neolar.

5,8 pp

Neolar har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

6,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,3 % för Enwell.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Enwells offentliga besiktningar är godkända

Enwell

0 %



Neolar

0 %



Enwell

5

besiktningar

Neolar

3

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.




0-100 %

■ Enwell ■ Neolar

2022		- 0 st	0 % 1 st
2023		- 0 st	0 % 2 st
2024		0 % 2 st	- 0 st
2025		0 % 3 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Neolar	Enwell
Optimerare	11 granskade kontrollpunkter	80 %	90,9 %
			
Montagesystem	110 granskade kontrollpunkter	75 %	80,9 %
			
Solpaneler	86 granskade kontrollpunkter	84,4 %	89,5 %
			
Växeriktare	146 granskade kontrollpunkter	93,5 %	87,7 %
			
Tillbehör	58 granskade kontrollpunkter	100 %	93,1 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Enwell ■ Neolar



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Enwell är registrerad som installatör.

Jämförelse

Neolar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/enwell/data/jamfor/neolar

