



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Enwell jämfört med Vancos

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/enwell/data/jamfor/vancos



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

10,9 pp

Enwell har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

9,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 20 % för Vancos.

0,9 pp skillnad

Vancos ligger närmast Enwell vid montering av montagesystem

20 % icke-godkända punkter för Vancos, jämfört med 19,1 % för Enwell.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Enwells offentliga besiktningar är godkända


Enwell

0 %



Vancos

0 %



Enwell

5

besiktningar

Vancos

3

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Enwell ■ Vancos


2021		- 0 st	0 % 1 st
2023		- 0 st	0 % 2 st
2024		0 % 2 st	- 0 st
2025		0 % 3 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Vancos	Enwell
Optimerare	11 granskade kontrollpunkter	80 %	90,9 %
Batteri	72 granskade kontrollpunkter	87,5 %	94,4 %
Växelriktare	146 granskade kontrollpunkter	83,6 %	87,7 %
Montagesystem	110 granskade kontrollpunkter	80 %	80,9 %
Tillbehör	58 granskade kontrollpunkter	100 %	93,1 %
Solpaneler	86 granskade kontrollpunkter	100 %	89,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Enwell är registrerad som installatör.

Jämförelse

Vancos jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/enwell/data/jamfor/vancos

