



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Fortum jämfört med 1KOMMA5°

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/fortum/data/jamfor/1komma5



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+4,4 pp

1KOMMA5° har högre andel godkända besiktningar

4,4 % godkända, jämfört med 0 % för Fortum.

19,3 pp

1KOMMA5° har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

17,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 37,2 % för Fortum.

0,9 pp skillnad

Fortum ligger närmast 1KOMMA5° vid montering av solpaneler

16,1 % icke-godkända punkter för Fortum, jämfört med 15,2 % för 1KOMMA5°.

+5 pp

1KOMMA5° har fler besiktningar med få anmärkningar

5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Fortum.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Fortums offentliga besiktningar är godkända


Fortum

0 %



1KOMMA5°

4,4 %



Fortum

3

besiktningar

1KOMMA5°






360

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.




0-100 %

■ Fortum ■ 1KOMMA5°


2021		0 % 1 st	- 0 st
2022		- 0 st	3,4 % 29 st
2023		0 % 1 st	4,1 % 170 st
2024		0 % 1 st	6,4 % 125 st
2025		- 0 st	0 % 36 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		1KOMMA5°	Fortum
Solpaneler	31 granskade kontrollpunkter	84,8 %	83,9 %
			
Växeriktare	65 granskade kontrollpunkter	92,5 %	90,8 %
			
Tillbehör	13 granskade kontrollpunkter	96,1 %	84,6 %
			
Montagesystem	43 granskade kontrollpunkter	82,1 %	62,8 %
			
Optimerare	6 granskade kontrollpunkter	85,8 %	50 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Fortum är registrerad som installatör.

Jämförelse

1KOMMA5° jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/fortum/data/jamfor/1komma5

