



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Fortum jämfört med Solivo

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/fortum/data/jamfor/solivo



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+11,8 pp

Solivo har högre andel godkända besiktningar

11,8 % godkända, jämfört med 0 % för Fortum.

1,5 pp

Fortum har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

16,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,6 % för Solivo.

20 pp

Solivo har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

17,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 37,2 % för Fortum.

+5,9 pp

Solivo har fler besiktningar med få anmärkningar

5,9 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Fortum.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Fortums offentliga besiktningar är godkända


Fortum

0 %



Solivo

11,8 %



Fortum

3

besiktningar

Solivo

17


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

Fortum Solivo




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solivo	Fortum
Solpaneler	31 granskade kontrollpunkter	82,4 %	83,9 %
			
Växelriktare	65 granskade kontrollpunkter	91,1 %	90,8 %
			
Tillbehör	13 granskade kontrollpunkter	93,8 %	84,6 %
			
Montagesystem	43 granskade kontrollpunkter	82,8 %	62,8 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Fortum är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solivo jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/fortum/data/jamfor/solivo

