



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Freebo jämfört med Sol i Väst

2021–2025

24 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/freebo/data/jamfor/sol-i-vast



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

5,9 pp

Freebo har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

22,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 28,4 % för Sol i Väst.

16,2 pp

Sol i Väst har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

21,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 38 % för Freebo.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Freebos offentliga besiktningar är godkända


Freebo

0 %



Sol i Väst

0 %



Freebo

24

besiktningar

Sol i Väst

36

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Freebo  Sol i Väst


2023		0 % 10 st	0 % 32 st
2024		0 % 9 st	0 % 3 st
2025		0 % 5 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sol i Väst	Freebo
Solpaneler	307 granskade kontrollpunkter	71,6 %	77,5 %
Batteri	13 granskade kontrollpunkter	90,7 %	92,3 %
Tillbehör	210 granskade kontrollpunkter	95,1 %	94,8 %
Växeriktare	815 granskade kontrollpunkter	91,2 %	88,8 %
Montagesystem	447 granskade kontrollpunkter	78,2 %	62 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Freebo är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sol i Väst jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/freebo/data/jamfor/sol-i-vast

