



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



GoSol Energi jämfört med Nya Energihem Norden AB

2021–2025

137 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/gosol-energi/data/jamfor/nya-energihem-norden-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+9,5 pp

GoSol Energi har högre andel godkända besiktningar

9,5 % godkända, jämfört med 0 % för Nya Energihem Norden AB.

8,4 pp

GoSol Energi har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

9,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 18 % för Nya Energihem Norden AB.

4,4 pp

Nya Energihem Norden AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,4 % för GoSol Energi.

+6,6 pp

GoSol Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

6,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Nya Energihem Norden AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

9,5 %

av GoSol Energis offentliga besiktningar är godkända


GoSol Energi

9,5 %



Nya Energihem Norden AB

0 %



GoSol Energi

137

besiktningar


Nya Energihem Norden AB

8

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ GoSol Energi ■ Nya Energihem Norden AB


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Nya Energihem Norden AB	GoSol Energi
Solpaneler	2 176 granskade kontrollpunkter	82 %	90,4 %
Växelriktare	3 805 granskade kontrollpunkter	87,1 %	93,5 %
Montagesystem	2 795 granskade kontrollpunkter	81,8 %	85,6 %
Tillbehör	804 granskade kontrollpunkter	94,8 %	95,6 %
Batteri	1 427 granskade kontrollpunkter	100 %	95,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Nya Energihem Norden AB	GoSol Energi
Stockholms län	48 respektive 3 besiktningar	0 %	8,3 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både GoSol Energi och Nya Energihem Norden AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där GoSol Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Nya Energihem Norden AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/gosol-energi/data/jamfor/nya-energihem-norden-ab

