



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



GuldSolByggen jämfört med Everöds Elbyrå

2021–2025

16 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergikvalitet.se/leverantor/guldsolbyggen/data/jamfor/everods-elbyra



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+20 pp

Everöds Elbyrå har högre andel godkända besiktningar

20 % godkända, jämfört med 0 % för GuldSolByggen.

1 pp

GuldSolByggen har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

14,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 15,5 % för Everöds Elbyrå.

11,1 pp

Everöds Elbyrå har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

17,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 28,7 % för GuldSolByggen.

+20 pp

Everöds Elbyrå har fler besiktningar med få anmärkningar

20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för GuldSolByggen.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av GuldSolByggens offentliga besiktningar är godkända


GuldSolByggen

0 %



Everöds Elbyrå

20 %



GuldSolByggen

16

besiktningar

Everöds Elbyrå

5

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

■ GuldSolByggen ■ Everöds Elbyrå


2021		- 0 st	100 % 1 st
2023		0 % 8 st	0 % 3 st
2024		0 % 8 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Everöds Elbyrå	GuldSolByggen
Solpaneler	207 granskade kontrollpunkter	84,5 %	85,5 %
			
Växelriktare	604 granskade kontrollpunkter	92,6 %	89,6 %
			
Tillbehör	201 granskade kontrollpunkter	97,2 %	93,5 %
			
Montagesystem	293 granskade kontrollpunkter	82,4 %	71,3 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där GuldSolByggen är registrerad som installatör.

Jämförelse

Everöds Elbyrå jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/guldsolbyggen/data/jamfor/everods-elbyra

