



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

GuldSolByggen jämfört med Skånska Energilösningar

2021–2025

16 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/guldsolbyggen/data/jamfor/skanska-energilosningar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

16,1 pp

Skånska Energilösningar har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

12,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 28,7 % för GuldSolByggen.

0,2 pp skillnad

GuldSolByggen ligger närmast Skånska Energilösningar vid installation av växelriktare

10,4 % icke-godkända punkter för GuldSolByggen, jämfört med 10,2 % för Skånska Energilösningar.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av GuldSolByggens offentliga besiktningar är godkända


GuldSolByggen

0 %



Skånska Energilösningar

0 %



GuldSolByggen

16

besiktningar


Skånska Energilösningar

6

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.


0-100 %

 GuldSolByggen  Skånska Energilösningar**2023****0 %**

8 st

0 %

2 st

2024**0 %**

8 st

0 %


4 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Skånska Energilösningar	GuldSolByggen
Växelriktare	604 granskade kontrollpunkter	89,8 %	89,6 %
Batteri	115 granskade kontrollpunkter	93,3 %	91,3 %
Solpaneler	207 granskade kontrollpunkter	88,3 %	85,5 %
Tillbehör	201 granskade kontrollpunkter	98,4 %	93,5 %
Optimerare	51 granskade kontrollpunkter	87,5 %	78,4 %
Montagesystem	293 granskade kontrollpunkter	87,4 %	71,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där GuldSolByggen är registrerad som installatör.

Jämförelse

Skånska Energilösningar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/guldsolbyggen/data/jamfor/skanska-energilosningar

