



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

GuldSolByggen jämfört med Solortus

2021–2025

16 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/guldsolbyggen/data/jamfor/solortus



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

9,4 pp

GuldSolByggen har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

28,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 38,1 % för Solortus.

3,4 pp

Solortus har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

7 % icke-godkända punkter, jämfört med 10,4 % för GuldSolByggen.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av GuldSolByggens offentliga besiktningar är godkända

GuldSolByggen

0 %



Solortus

0 %



GuldSolByggen

16

besiktningar

Solortus

4

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ GuldSolByggen ■ Solortus

2023		0 % 8 st	0 % 1 st
2024		0 % 8 st	0 % 3 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solortus	GuldSolByggen
Montagesystem	293 granskade kontrollpunkter	61,9 %	71,3 %
Optimerare	51 granskade kontrollpunkter	71,4 %	78,4 %
Tillbehör	201 granskade kontrollpunkter	95 %	93,5 %
Solpaneler	207 granskade kontrollpunkter	87,8 %	85,5 %
Växelriktare	604 granskade kontrollpunkter	93 %	89,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

GuldSolByggen Solortus



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där GuldSolByggen är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solortus jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/guldsolbyggen/data/jamfor/solortus

