



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



HERO Solkraft jämfört med Voltify

2021–2025

11 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/hero-solkraft/data/jamfor/voltify



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

19 pp

HERO Solkraft har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

8,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 27,9 % för Voltify.

2,4 pp skillnad

Voltify ligger närmast HERO Solkraft vid installation av tillbehör

4,4 % icke-godkända punkter för Voltify, jämfört med 2 % för HERO Solkraft.

+9,1 pp

HERO Solkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

9,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Voltify.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av HERO Solkrafts offentliga besiktningar är godkända


HERO Solkraft

0 %



Voltify

0 %



HERO Solkraft

11

besiktningar

Voltify




7

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 HERO Solkraft  Voltify


2022		- 0 st	0 % 3 st
2023		0 % 3 st	0 % 4 st
2024		0 % 8 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Voltify	HERO Solkraft
Solpaneler	169 granskade kontrollpunkter	72,1 %	91,1 %
Montagesystem	248 granskade kontrollpunkter	73,5 %	88,7 %
Batteri	31 granskade kontrollpunkter	85,2 %	96,8 %
Växeloriktare	420 granskade kontrollpunkter	88 %	92,6 %
Tillbehör	100 granskade kontrollpunkter	95,6 %	98 %
Optimerare	17 granskade kontrollpunkter	100 %	94,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där HERO Solkraft är registrerad som installatör.

Jämförelse

Voltify jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/hero-solkraft/data/jamfor/voltify

