



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Hyllinge Solkraft AB jämfört med El & Energi i Skåne

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/hyllinge-solkraft-ab/data/jamfor/el-energi-i-skane



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

17,7 pp

Hyllinge Solkraft AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

15,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 33,3 % för El & Energi i Skåne.

4,3 pp

El & Energi i Skåne har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

11,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 15,4 % för Hyllinge Solkraft AB.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Hyllinge Solkraft ABs offentliga besiktningar är godkända


Hyllinge Solkraft AB

0 %



El & Energi i Skåne

0 %



Hyllinge Solkraft AB

4

besiktningar

El & Energi i Skåne

3




besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Hyllinge Solkraft AB  El & Energi i Skåne


2022		- 0 st	0 % 2 st
2024		0 % 3 st	0 % 1 st
2025		0 % 1 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		El & Energi i Skåne	Hyllinge Solkraft AB
Solpaneler	77 granskade kontrollpunkter	66,7 %	84,4 %
Tillbehör	65 granskade kontrollpunkter	81,2 %	87,7 %
Montagesystem	98 granskade kontrollpunkter	81,8 %	84,7 %
Växeloriktare	78 granskade kontrollpunkter	88,9 %	84,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		El & Energi i Skåne	Hyllinge Solkraft AB
Skåne län	3 respektive 3 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Hyllinge Solkraft AB och El & Energi i Skåne.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Hyllinge Solkraft AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

El & Energi i Skåne jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/hyllinge-solkraft-ab/data/jamfor/el-energi-i-skane

