



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Inovèla jämfört med Solortus

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/inovla/data/jamfor/solortus



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

28,5 pp

Inovèla har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

9,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 38,1 % för Solortus.

6,1 pp

Solortus har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

5 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,1 % för Inovèla.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Inovèlas offentliga besiktningar är godkända


Inovèla

0 %



Solortus

0 %



Inovèla

3
besiktningar




Solortus

4
besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Inovèla  Solortus

2023		- 0 st	0 % 1 st
2024		- 0 st	0 % 3 st
2025		0 % 3 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solortus	Inovèla
Montagesystem	73 granskade kontrollpunkter	61,9 %	90,4 %
Solpaneler	54 granskade kontrollpunkter	87,8 %	98,1 %
Växelriktare	40 granskade kontrollpunkter	93 %	90 %
Tillbehör	36 granskade kontrollpunkter	95 %	88,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Inovèla Solortus



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Inovèla är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solortus jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/inovla/data/jamfor/solortus

