



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Järfälla Energi jämfört med E.ON

2021–2025

14 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/jarfalla-energi/data/jamfor/eon



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+17,5 pp

Järfälla Energi har högre andel godkända besiktningar

21,4 % godkända, jämfört med 3,9 % för E.ON.

16,6 pp

Järfälla Energi har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

3,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,2 % för E.ON.

1,8 pp

E.ON har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

14 % icke-godkända punkter, jämfört med 15,8 % för Järfälla Energi.

+15,6 pp

Järfälla Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

21,4 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 5,8 % för E.ON.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

21,4 %

av Järfälla Energis offentliga besiktningar är godkända


Järfälla Energi

21,4 %



E.ON

3,9 %



Järfälla Energi

14

besiktningar

E.ON

103


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Järfälla Energi E.ON




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		E.ON	Järfälla Energi
Montagesystem	358 granskade kontrollpunkter	79,8 %	96,4 %
Solpaneler	315 granskade kontrollpunkter	84,4 %	96,5 %
Växelriktare	71 granskade kontrollpunkter	90,5 %	100 %
Tillbehör	160 granskade kontrollpunkter	94,9 %	98,7 %
Batteri	459 granskade kontrollpunkter	97,4 %	98 %
Optimerare	19 granskade kontrollpunkter	86 %	84,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		E.ON	Järfälla Energi
Stockholms län	14 respektive 10 besiktningar	20 %	21,4 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Järfälla Energi och E.ON.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Järfälla Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

E.ON jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/jarfalla-energi/data/jamfor/eon

