



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Järfälla Energi jämfört med Solar Collect AB

2021–2025

14 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergikvalitet.se/leverantor/jarfalla-energi/data/jamfor/solar-collect-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+45,3 pp

Solar Collect AB har högre andel godkända besiktningar

66,7 % godkända, jämfört med 21,4 % för Järfälla Energi.

5,4 pp

Järfälla Energi har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

1,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,7 % för Solar Collect AB.

0,4 pp

Solar Collect AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

3,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 3,6 % för Järfälla Energi.

+11,9 pp

Solar Collect AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 21,4 % för Järfälla Energi.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

21,4 %

av Järfälla Energis offentliga besiktningar är godkända

Järfälla Energi

21,4 %



Solar Collect AB

66,7 %



Järfälla Energi

14

besiktningar

Solar Collect AB

3

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Järfälla Energi Solar Collect AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solar Collect AB	Järfälla Energi
Tillbehör	160 granskade kontrollpunkter	93,3 %	98,7 %
Växelriktare	71 granskade kontrollpunkter	95,7 %	100 %
Solpaneler	315 granskade kontrollpunkter	93,5 %	96,5 %
Montagesystem	358 granskade kontrollpunkter	96,8 %	96,4 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Järfälla Energi Solar Collect AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Järfälla Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solar Collect AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/jarfalla-energi/data/jamfor/solar-collect-ab

