



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Järfälla Energi jämfört med Sun4Energy

2021–2025

14 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/jarfalla-energi/data/jamfor/sun4energy



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+17,2 pp

Järfälla Energi har högre andel godkända besiktningar

21,4 % godkända, jämfört med 4,2 % för Sun4Energy.

19,7 pp

Järfälla Energi har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

3,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 23,2 % för Sun4Energy.

9,5 pp

Sun4Energy har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

6,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 15,8 % för Järfälla Energi.

+17,2 pp

Järfälla Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

21,4 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 4,2 % för Sun4Energy.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

21,4 %

av Järfälla Energis offentliga besiktningar är godkända


Järfälla Energi

21,4 %



Sun4Energy

4,2 %



Järfälla Energi

14

besiktningar

Sun4Energy

48

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Järfälla Energi Sun4Energy



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sun4Energy	Järfälla Energi
Solpaneler	315 granskade kontrollpunkter	76,8 %	96,5 %
Montagesystem	358 granskade kontrollpunkter	78,4 %	96,4 %
Växelriktare	71 granskade kontrollpunkter	87,8 %	100 %
Batteri	459 granskade kontrollpunkter	94,5 %	98 %
Tillbehör	160 granskade kontrollpunkter	95,9 %	98,7 %
Optimerare	19 granskade kontrollpunkter	93,7 %	84,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Järfälla Energi Sun4Energy



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Sun4Energy	Järfälla Energi
Stockholms län	14 respektive 19 besiktningar	0 %	21,4 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Järfälla Energi och Sun4Energy.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Järfälla Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sun4Energy jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/jarfalla-energi/data/jamfor/sun4energy

