



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Järfälla Energi jämfört med Voltify

2021–2025

14 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/jarfalla-energi/data/jamfor/voltify



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+21,4 pp

Järfälla Energi har högre andel godkända besiktningar

21,4 % godkända, jämfört med 0 % för Voltify.

24,4 pp

Järfälla Energi har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

3,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 27,9 % för Voltify.

3,1 pp skillnad

Voltify ligger närmast Järfälla Energi vid installation av tillbehör

4,4 % icke-godkända punkter för Voltify, jämfört med 1,3 % för Järfälla Energi.

+21,4 pp

Järfälla Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

21,4 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Voltify.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

21,4 %

av Järfälla Energis offentliga besiktningar är godkända


Järfälla Energi

21,4 %



Voltify

0 %



Järfälla Energi

14

besiktningar

Voltify

7


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Järfälla Energi Voltify



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Voltify	Järfälla Energi
Solpaneler	315 granskade kontrollpunkter	72,1 %	96,5 %
Montagesystem	358 granskade kontrollpunkter	73,5 %	96,4 %
Batteri	459 granskade kontrollpunkter	85,2 %	98 %
Växeriktare	71 granskade kontrollpunkter	88 %	100 %
Tillbehör	160 granskade kontrollpunkter	95,6 %	98,7 %
Optimerare	19 granskade kontrollpunkter	100 %	84,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Järfälla Energi Voltify



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Järfälla Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Voltify jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/jarfalla-energi/data/jamfor/voltify

