



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Kalmar Energi jämfört med Fortum

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kalmar-energi/data/jamfor/fortum



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,3 pp

Kalmar Energi har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 0 % för Fortum.

13 pp

Kalmar Energi har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

2,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 15,4 % för Fortum.

7,4 pp

Fortum har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

16,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 23,5 % för Kalmar Energi.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Kalmar Energis offentliga besiktningar är godkända


Kalmar Energi

33,3 %



Fortum

0 %



Kalmar Energi

3

besiktningar

Fortum

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Kalmar Energi Fortum




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Fortum	Kalmar Energi
Optimerare	15 granskade kontrollpunkter	50 %	80 %
Tillbehör	41 granskade kontrollpunkter	84,6 %	97,6 %
Montagesystem	74 granskade kontrollpunkter	62,8 %	75,7 %
Växeriktare	107 granskade kontrollpunkter	90,8 %	90,7 %
Solpaneler	51 granskade kontrollpunkter	83,9 %	76,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Kalmar Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Fortum jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kalmar-energi/data/jamfor/fortum

