



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Klimatprojekt i Mälardalen jämfört med Prio Solar

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/klimatprojekt-i-malardalen/data/jamfor/prio-solar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,3 pp

Klimatprojekt i Mälardalen har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 0 % för Prio Solar.

8,8 pp

Klimatprojekt i Mälardalen har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

1,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 10,4 % för Prio Solar.

0 pp skillnad

Prio Solar ligger närmast Klimatprojekt i Mälardalen vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter för Prio Solar, jämfört med 0 % för Klimatprojekt i Mälardalen.

+33,3 pp

Klimatprojekt i Mälardalen har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Prio Solar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Klimatprojekt i Mälardalens offentliga besiktningar är godkända


Klimatprojekt i Mälardalen

33,3 %



Prio Solar

0 %



Klimatprojekt i Mälardalen

6

besiktningar


Prio Solar

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Klimatprojekt i Mälardalen ■ Prio Solar


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Prio Solar	Klimatprojekt i Mälardalen
Montagesystem	64 granskade kontrollpunkter	89,6 %	98,4 %
Växelriktare	137 granskade kontrollpunkter	93,1 %	95,6 %
Solpaneler	51 granskade kontrollpunkter	91,7 %	94,1 %
Tillbehör	41 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Klimatprojekt i Mälardalen är registrerad som installatör.

Jämförelse

Prio Solar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/klimatprojekt-i-malardalen/data/jamfor/prio-solar

