



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Klimatprojekt i Mälardalen jämfört med Skånska Energilösningar

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/klimatprojekt-i-malardalen/data/jamfor/skanska-energilosningar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,3 pp

Klimatprojekt i Mälardalen har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 0 % för Skånska Energilösningar.

11 pp

Klimatprojekt i Mälardalen har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

1,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,6 % för Skånska Energilösningar.

1,6 pp skillnad

Skånska Energilösningar ligger närmast Klimatprojekt i Mälardalen vid installation av tillbehör

1,6 % icke-godkända punkter för Skånska Energilösningar, jämfört med 0 % för Klimatprojekt i Mälardalen.

+33,3 pp

Klimatprojekt i Mälardalen har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Skånska Energilösningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Klimatprojekt i Mälardalens offentliga besiktningar är godkända


Klimatprojekt i Mälardalen

33,3 %



Skånska Energilösningar

0 %



Klimatprojekt i Mälardalen

6

besiktningar

Skånska Energilösningar

6


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Klimatprojekt i Mälardalen ■ Skånska Energilösningar




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Skånska Energilösningar	Klimatprojekt i Mälardalen
Montagesystem	64 granskade kontrollpunkter	87,4 %	98,4 %
Solpaneler	51 granskade kontrollpunkter	88,3 %	94,1 %
Växelriktare	137 granskade kontrollpunkter	89,8 %	95,6 %
Tillbehör	41 granskade kontrollpunkter	98,4 %	100 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Klimatprojekt i Mälardalen är registrerad som installatör.

Jämförelse

Skånska Energilösningar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/klimatprojekt-i-malardalen/data/jamfor/skanska-energilosningar

