



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Klimatprojekt i Mälardalen jämfört med Solcellen.nu

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/klimatprojekt-i-malardalen/data/jamfor/solcellennu



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+32,4 pp

Klimatprojekt i Mälardalen har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 0,9 % för Solcellen.nu.

15,1 pp

Klimatprojekt i Mälardalen har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

1,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 16,7 % för Solcellen.nu.

6,4 pp skillnad

Solcellen.nu ligger närmast Klimatprojekt i Mälardalen vid installation av växelriktare

10,8 % icke-godkända punkter för Solcellen.nu, jämfört med 4,4 % för Klimatprojekt i Mälardalen.

+32,4 pp

Klimatprojekt i Mälardalen har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0,9 % för Solcellen.nu.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

33,3 %

av Klimatprojekt i Mälardalens offentliga besiktningar är godkända


Klimatprojekt i Mälardalen

33,3 %



Solcellen.nu

0,9 %



Klimatprojekt i Mälardalen

6

besiktningar


Solcellen.nu

108

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Klimatprojekt i Mälardalen  Solcellen.nu

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solcellen.nu	Klimatprojekt i Mälardalen
Montagesystem	64 granskade kontrollpunkter	83,3 %	98,4 %
Solpaneler	51 granskade kontrollpunkter	85,8 %	94,1 %
Tillbehör	41 granskade kontrollpunkter	92,6 %	100 %
Växelriktare	137 granskade kontrollpunkter	89,2 %	95,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Klimatprojekt i Mälardalen är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solcellen.nu jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/klimatprojekt-i-malardalen/data/jamfor/solcellennu

