



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Kraftringen jämfört med Dalhem Sol

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/kraftringen/data/jamfor/dalhem-sol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+20 pp

Kraftringen har högre andel godkända besiktningar

20 % godkända, jämfört med 0 % för Dalhem Sol.

4,8 pp

Kraftringen har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

8,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 13 % för Dalhem Sol.

1,8 pp

Dalhem Sol har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

3,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,5 % för Kraftringen.

+20 pp

Kraftringen har fler besiktningar med få anmärkningar

20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Dalhem Sol.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

20 %

av Krafrtingens offentliga besiktningar är godkända


Krafrtingen

20 %



Dalhem Sol

0 %



Krafrtingen

5

besiktningar

Dalhem Sol

7

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Kraftringen Dalhem Sol


2022		0 % 2 st	0 % 2 st
2023		0 % 2 st	0 % 4 st
2024		100 % 1 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Dalhem Sol	Kraftringen
Solpaneler	61 granskade kontrollpunkter	87 %	91,8 %
Montagesystem	92 granskade kontrollpunkter	83,3 %	87 %
Växelriktare	145 granskade kontrollpunkter	96,3 %	94,5 %


Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Dalhem Sol	Kraftringen
Skåne län	5 respektive 7 besiktningar	0 %	20 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Kraftringen och Dalhem Sol.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Kraftringen är registrerad som installatör.

Jämförelse

Dalhem Sol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/kraftringen/data/jamfor/dalhem-sol

