



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Landskrona ELIT Teknik jämfört med Voltify

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/landskrona-elit-teknik/data/jamfor/voltify



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

4,4 pp

Landskrona ELIT Teknik har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,4 % för Voltify.

21,7 pp

Voltify har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

26,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 48,2 % för Landskrona ELIT Teknik.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Landskrona ELIT Teknics offentliga besiktningar är godkända


Landskrona ELIT Teknik

0 %



Voltify

0 %



Landskrona ELIT Teknik

4

besiktningar

Voltify

7



besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Landskrona ELIT Teknik  Voltify


2022		0 % 1 st	0 % 3 st
2023		0 % 3 st	0 % 4 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Voltify	Landskrona	ELIT Teknik
Tillbehör	15 granskade kontrollpunkter	95,6 %		100 %
Växeriktare	94 granskade kontrollpunkter	88 %		88,3 %
Solpaneler	44 granskade kontrollpunkter	72,1 %		70,5 %
Optimerare	22 granskade kontrollpunkter	100 %		86,4 %
Montagesystem	56 granskade kontrollpunkter	73,5 %		51,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Voltify Landskrona ELIT Teknik		
Skåne län	4 respektive 3 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Landskrona ELIT Teknik och Voltify.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Landskrona ELIT Teknik är registrerad som installatör.

Jämförelse

Voltify jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/landskrona-elit-teknik/data/jamfor/voltify

