



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Malmö Energi jämfört med Idola Solkraft

2021–2025

28 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergikvalitet.se/leverantor/malmo-energi/data/jamfor/idola-solkraft



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+60,7 pp

Malmö Energi har högre andel godkända besiktningar

60,7 % godkända, jämfört med 0 % för Idola Solkraft.

29,2 pp

Malmö Energi har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

2,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 31,9 % för Idola Solkraft.

4 pp skillnad

Idola Solkraft ligger närmast Malmö Energi vid installation av tillbehör

4,3 % icke-godkända punkter för Idola Solkraft, jämfört med 0,3 % för Malmö Energi.

+82,1 pp

Malmö Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

82,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Idola Solkraft.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

60,7 %

av Malmö Energis offentliga besiktningar är godkända


Malmö Energi

60,7 %



Idola Solkraft

0 %



Malmö Energi

28

besiktningar

Idola Solkraft

6


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Malmö Energi Idola Solkraft




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Idola Solkraft	Malmö Energi
Montagesystem	698 granskade kontrollpunkter	68,1 %	97,3 %
Solpaneler	508 granskade kontrollpunkter	84,2 %	98,6 %
Växelriktare	442 granskade kontrollpunkter	90 %	98,9 %
Tillbehör	308 granskade kontrollpunkter	95,7 %	99,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Malmö Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Idola Solkraft jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/malmo-energi/data/jamfor/idola-solkraft

