



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Mariebergs Brasvärme & Solenergi jämfört med Affärsverken Karlskrona

2021–2025

10 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/mariebergs-brasvarme-solenergi/data/jamfor/affarsverken-karlskrona



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+18,6 pp

Affärsverken Karlskrona har högre andel godkända besiktningar

28,6 % godkända, jämfört med 10 % för Mariebergs Brasvärme & Solenergi.

4,9 pp

Mariebergs Brasvärme & Solenergi har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

13,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 18,3 % för Affärsverken Karlskrona.

6,7 pp

Affärsverken Karlskrona har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,7 % för Mariebergs Brasvärme & Solenergi.

+8,6 pp

Affärsverken Karlskrona har fler besiktningar med få anmärkningar

28,6 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 20 % för Mariebergs Brasvärme & Solenergi.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

10 %

av Mariebergs Brasvärme & Solenergis offentliga besiktningar är godkända


Mariebergs Brasvärme & Solenergi

10 %



Affärsverken Karlskrona

28,6 %



Mariebergs Brasvärme & Solenergi

10

besiktningar

Affärsverken Karlskrona

7

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.


0-100 %



Mariebergs Brasvärme & Solenergi



Affärsverken Karlskrona



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp

Affärsverken Karlskrona Mariebergs Brasvärme & Solenergi

Solpaneler	202 granskade kontrollpunkter	81,7 %	86,6 %
Montagesystem	279 granskade kontrollpunkter	75,8 %	80,6 %
Växelriktare	428 granskade kontrollpunkter	91,3 %	94,4 %
Tillbehör	120 granskade kontrollpunkter	100 %	93,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Mariebergs Brasvärme & Solenergi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Affärsverken Karlskrona jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/mariebergs-brasvarme-solenergi/data/jamfor/affarsverken-karlskrona

