



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Mariebergs Brasvärme & Solenergi jämfört med Solar Invest

2021–2025

10 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/mariebergs-brasvarme-solenergi/data/jamfor/solar-invest



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+10 pp

**Mariebergs Brasvärme & Solenergi har
högre andel godkända besiktningar**

10 % godkända, jämfört med 0 % för Solar Invest.

6,9 pp

**Mariebergs Brasvärme & Solenergi har
lägre felfrekvens vid installation av
växelriktare**

5,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,5 % för Solar Invest.

6,7 pp

**Solar Invest har lägre felfrekvens vid
installation av tillbehör**

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,7 % för Mariebergs Brasvärme & Solenergi.

+20 pp

**Mariebergs Brasvärme & Solenergi har
fler besiktningar med få anmärkningar**


20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solar Invest.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.


10 %

av Mariebergs Brasvärme & Solenergis offentliga besiktningar är godkända

Mariebergs Brasvärme & Solenergi 10 %



Solar Invest 0 %



Mariebergs Brasvärme & Solenergi

10

besiktningar


Solar Invest

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Mariebergs Braskvärmes & Solenergi  Solar Invest

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solar Invest	Mariebergs Brasvärme & Solenergi
Växelriktare	428 granskade kontrollpunkter	87,5 %	94,4 %
Solpaneler	202 granskade kontrollpunkter	86,1 %	86,6 %
Montagesystem	279 granskade kontrollpunkter	81,8 %	80,6 %
Tillbehör	120 granskade kontrollpunkter	100 %	93,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Mariebergs Brasvärme & Solenergi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solar Invest jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/mariebergs-brasvarme-solenergi/data/jamfor/solar-invest

