



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Moveco jämfört med Fortum

2021–2025

42 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/moveco/data/jamfor/fortum



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+23,8 pp

Moveco har högre andel godkända besiktningar

23,8 % godkända, jämfört med 0 % för Fortum.

27,8 pp

Moveco har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

9,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 37,2 % för Fortum.

2 pp skillnad

Fortum ligger närmast Moveco vid installation av växelriktare

9,2 % icke-godkända punkter för Fortum, jämfört med 7,2 % för Moveco.

+14,3 pp


Moveco har fler besiktningar med få anmärkningar

14,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Fortum.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

23,8 %

av Movecos offentliga besiktningar är godkända




Moveco
42
besiktningar

Fortum
3
besiktningar




Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Moveco ■ Fortum


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Fortum	Moveco
Optimerare	5 granskade kontrollpunkter	50 %	80 %
			
Montagesystem	882 granskade kontrollpunkter	62,8 %	90,6 %
			
Solpaneler	726 granskade kontrollpunkter	83,9 %	95,9 %
			
Tillbehör	575 granskade kontrollpunkter	84,6 %	95,8 %
			
Växelriktare	541 granskade kontrollpunkter	90,8 %	92,8 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Moveco är registrerad som installatör.

Jämförelse

Fortum jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/moveco/data/jamfor/fortum

