



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Neolar jämfört med Paneltaket

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/neolar/data/jamfor/paneltaket



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

26,2 pp

Neolar har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

25 % icke-godkända punkter, jämfört med 51,2 % för Paneltaket.

7,9 pp skillnad

Paneltaket ligger närmast Neolar vid montering av solpaneler

23,5 % icke-godkända punkter för Paneltaket, jämfört med 15,6 % för Neolar.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Neolars offentliga besiktningar är godkända

Neolar

0 %



Paneltaket

0 %



Neolar

3

besiktningar

Paneltaket

5

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

■ Neolar ■ Paneltaket


2022		0 % 1 st	0 % 4 st
2023		0 % 2 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Paneltaket	Neolar
Montagesystem	56 granskade kontrollpunkter	48,8 %	75 %
			
Växelriktare	107 granskade kontrollpunkter	82,6 %	93,5 %
			
Solpaneler	45 granskade kontrollpunkter	76,5 %	84,4 %
			
Tillbehör	1 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Neolar är registrerad som installatör.

Jämförelse

Paneltaket jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/neolar/data/jamfor/paneltaket

