



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Nordens Solvärme jämfört med Soldags

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/nordens-solvärme/data/jamfor/soldags



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+12,2 pp

Soldags har högre andel godkända besiktningar

12,2 % godkända, jämfört med 0 % för Nordens Solvärme.

27,3 pp

Soldags har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

12,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 39,4 % för Nordens Solvärme.

5,8 pp skillnad

Nordens Solvärme ligger närmast Soldags vid installation av växelriktare

12,2 % icke-godkända punkter för Nordens Solvärme, jämfört med 6,4 % för Soldags.

+9,8 pp

Soldags har fler besiktningar med få anmärkningar

9,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Nordens Solvärme.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Nordens Solvärmes offentliga besiktningar är godkända


Nordens Solvärme

0 %



Soldags

12,2 %



Nordens Solvärme

3

besiktningar

Soldags

41

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Nordens Solvärme ■ Soldags


2022		0 % 1 st	0 % 4 st
2023		0 % 1 st	13,6 % 22 st
2024		0 % 1 st	18,2 % 11 st
2025		- 0 st	0 % 4 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Soldags	Nordens Solvärme
Tillbehör	7 granskade kontrollpunkter	97,5 %	100 %
Växelriktare	74 granskade kontrollpunkter	93,6 %	87,8 %
Montagesystem	65 granskade kontrollpunkter	86,6 %	66,2 %
Solpaneler	33 granskade kontrollpunkter	87,9 %	60,6 %
Optimerare	5 granskade kontrollpunkter	100 %	60 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Soldags	Nordens Solvärme
Skåne län	3 respektive 13 besiktningar	15,4 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Nordens Solvärme och Soldags.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Nordens Solvärme är registrerad som installatör.

Jämförelse

Soldags jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/nordens-solvarme/data/jamfor/soldags

