



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Nordic Solar jämfört med genomsnittet

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/nordic-solar/data



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

4,1 pp färre fel

Nordic Solar presterar bättre än
genomsnittet vid installation av
tillbehör

0 % icke-godkända punkter mot 4,1 % för genomsnittet.

2023

Nordic Solar nådde sin högsta andel
godkända besiktningar 2023

0 % godkända bland 3 besiktningar.

6 besiktningar

Nordic Solar har 6 offentliga
besiktningar i underlaget

Rapporten bygger på 6 offentliga installationer och
jämförelseunderlaget på 5280.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Nordic Solars offentliga besiktningar är godkända


Nordic Solar

0 %



Genomsnittet

15,6 %



Nordic Solar

6

besiktningar


Genomsnittet

5 280

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Nordic Solar ■ Genomsnittet


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Genomsnittet	Nordic Solar
Tillbehör	49 granskade kontrollpunkter	95,9 %	100 %
Växeriktare	219 granskade kontrollpunkter	92,1 %	92,2 %
Montagesystem	100 granskade kontrollpunkter	85,3 %	79 %
Batteri	26 granskade kontrollpunkter	96,3 %	88,5 %
Solpaneler	91 granskade kontrollpunkter	89 %	76,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Nordic Solar Genomsnittet



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Genomsnittet	Nordic Solar
Värmlands län	5 respektive 98 besiktningar	9,2 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Nordic Solar och Genomsnittet.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Nordic Solar är registrerad som installatör.

Jämförelse

Genomsnittet jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/nordic-solar/data

