



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Nordic Solar jämfört med Enwell

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/nordic-solar/data/jamfor/enwell



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

6,9 pp

Nordic Solar har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,9 % för Enwell.

12,6 pp

Enwell har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

10,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 23,1 % för Nordic Solar.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Nordic Solars offentliga besiktningar är godkända

Nordic Solar

0 %



Enwell

0 %



Nordic Solar

6

besiktningar

Enwell




5

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Nordic Solar  Enwell


2023		0 % 3 st	- 0 st
2024		0 % 2 st	0 % 2 st
2025		0 % 1 st	0 % 3 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Enwell	Nordic Solar
Tillbehör	49 granskade kontrollpunkter	93,1 %	100 %
Växeriktare	219 granskade kontrollpunkter	87,7 %	92,2 %
Montagesystem	100 granskade kontrollpunkter	80,9 %	79 %
Batteri	26 granskade kontrollpunkter	94,4 %	88,5 %
Solpaneler	91 granskade kontrollpunkter	89,5 %	76,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Nordic Solar är registrerad som installatör.

Jämförelse

Enwell jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/nordic-solar/data/jamfor/enwell

