



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Nordic Solar jämfört med Sol i Väst

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/nordic-solar/data/jamfor/sol-i-vast



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

5,3 pp

Nordic Solar har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

23,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 28,4 % för Sol i Väst.

2,2 pp

Sol i Väst har lägre felfrekvens vid installation av batterier

9,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,5 % för Nordic Solar.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Nordic Solars offentliga besiktningar är godkända


Nordic Solar

0 %



Sol i Väst

0 %



Nordic Solar

6

besiktningar

Sol i Väst

36

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Nordic Solar ■ Sol i Väst


2023		0 % 3 st	0 % 32 st
2024		0 % 2 st	0 % 3 st
2025		0 % 1 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sol i Väst	Nordic Solar
Solpaneler	91 granskade kontrollpunkter	71,6 %	76,9 %
Tillbehör	49 granskade kontrollpunkter	95,1 %	100 %
Växelriktare	219 granskade kontrollpunkter	91,2 %	92,2 %
Montagesystem	100 granskade kontrollpunkter	78,2 %	79 %
Batteri	26 granskade kontrollpunkter	90,7 %	88,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Nordic Solar är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sol i Väst jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/nordic-solar/data/jamfor/sol-i-vast

