



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Nova Solar jämfört med Decasol

2021–2025

499 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/nova-solar/data/jamfor/decasol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+25,2 pp

Nova Solar har högre andel godkända besiktningar

34,3 % godkända, jämfört med 9,1 % för Decasol.

11,6 pp

Nova Solar har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

7 % icke-godkända punkter, jämfört med 18,6 % för Decasol.

1,5 pp

Decasol har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

8,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,8 % för Nova Solar.

+22,6 pp


Nova Solar har fler besiktningar med få anmärkningar

28,7 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 6,1 % för Decasol.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

34,3 %

av Nova Solars offentliga besiktningar är godkända




Nova Solar
499
besiktningar

Decasol
33
besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Nova Solar  Decasol


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Decasol	Nova Solar
Montagesystem	11 241 granskade kontrollpunkter	81,4 %	93 %
Solpaneler	8 163 granskade kontrollpunkter	87,8 %	96 %
Växelriktare	15 089 granskade kontrollpunkter	90 %	95,4 %
Batteri	6 546 granskade kontrollpunkter	94,4 %	97 %
Tillbehör	5 109 granskade kontrollpunkter	95,7 %	97,5 %
Optimerare	164 granskade kontrollpunkter	91,7 %	90,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Decasol	Nova Solar
Skåne län	6 respektive 14 besiktningar	14,3 %	33,3 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Nova Solar och Decasol.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Nova Solar är registrerad som installatör.

Jämförelse

Decasol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/nova-solar/data/jamfor/decasol

