



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Nova Solar jämfört med Solar Invest

2021–2025

499 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/nova-solar/data/jamfor/solar-invest



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+34,3 pp

Nova Solar har högre andel godkända besiktningar

34,3 % godkända, jämfört med 0 % för Solar Invest.

11,2 pp

Nova Solar har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

7 % icke-godkända punkter, jämfört med 18,2 % för Solar Invest.

2,5 pp

Solar Invest har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 2,5 % för Nova Solar.

+28,7 pp


Nova Solar har fler besiktningar med få anmärkningar

28,7 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solar Invest.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

34,3 %

av Nova Solars offentliga besiktningar är godkända



Nova Solar
499
besiktningar


Solar Invest
3
besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Nova Solar Solar Invest




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solar Invest	Nova Solar
Montagesystem	11 241 granskade kontrollpunkter	81,8 %	93 %
Solpaneler	8 163 granskade kontrollpunkter	86,1 %	96 %
Växelriktare	15 089 granskade kontrollpunkter	87,5 %	95,4 %
Batteri	6 546 granskade kontrollpunkter	93,3 %	97 %
Tillbehör	5 109 granskade kontrollpunkter	100 %	97,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Nova Solar är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solar Invest jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/nova-solar/data/jamfor/solar-invest

