



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Nya Energihem Norden AB jämfört med WattNord AB

2021–2025

8 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/nya-energihem-norden-ab/data/jamfor/wattnord-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+11,1 pp

WattNord AB har högre andel godkända besiktningar

11,1 % godkända, jämfört med 0 % för Nya Energihem Norden AB.

3,2 pp

Nya Energihem Norden AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 3,2 % för WattNord AB.

12,4 pp

WattNord AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

5,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 18 % för Nya Energihem Norden AB.

+22,2 pp

WattNord AB har fler besiktningar med få anmärkningar

22,2 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Nya Energihem Norden AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Nya Energihem Norden ABs offentliga besiktningar är godkända


Nya Energihem Norden AB

0 %



WattNord AB

11,1 %



Nya Energihem Norden AB

8

besiktningar

WattNord AB

9


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Nya Energihem Norden AB ■ WattNord AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		WattNord AB	Nya Energi hem Norden AB
Batteri	10 granskade kontrollpunkter	96,8 %	100 %
Tillbehör	58 granskade kontrollpunkter	94,6 %	94,8 %
Växeriktare	303 granskade kontrollpunkter	95,4 %	87,1 %
Montagesystem	176 granskade kontrollpunkter	91,1 %	81,8 %
Solpaneler	133 granskade kontrollpunkter	94,4 %	82 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Ikke-godkända kontrollpunkter

■ Nya Energi hem Norden AB ■ WattNord AB



Intervallen visar antalet ikke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Nya Energihem Norden AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

WattNord AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/nya-energihem-norden-ab/data/jamfor/wattnord-ab

