



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Öresundskraft jämfört med Malmö Energi

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/oresundskraft/data/jamfor/malmo-energi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+40,7 pp

Malmö Energi har högre andel godkända besiktningar

60,7 % godkända, jämfört med 20 % för Öresundskraft.

9,7 pp

Malmö Energi har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,1 % för Öresundskraft.

6 pp skillnad

Öresundskraft ligger närmast Malmö Energi vid installation av växelriktare

7,1 % icke-godkända punkter för Öresundskraft, jämfört med 1,1 % för Malmö Energi.

+82,1 pp

Malmö Energi har fler besiktningar med få anmärkningar

82,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Öresundskraft.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

20 %

av Öresundskrafts offentliga besiktningar är godkända

Öresundskraft

20 %



Malmö Energi

60,7 %



Öresundskraft

5

besiktningar

Malmö Energi

28


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Öresundskraft Malmö Energi



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Malmö Energi	Öresundskraft
Växeriktare	84 granskade kontrollpunkter	98,9 %	92,9 %
Montagesystem	73 granskade kontrollpunkter	97,3 %	89 %
Solpaneler	45 granskade kontrollpunkter	98,6 %	88,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Öresundskraft Malmö Energi



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Malmö Energi	Öresundskraft
Skåne län	5 respektive 28 besiktningar	60,7 %	20 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Öresundskraft och Malmö Energi.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Öresundskraft är registrerad som installatör.

Jämförelse

Malmö Energi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/oresundskraft/data/jamfor/malmo-energi

