



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



OTM Eko Energi jämfört med genomsnittet

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/otm-eko-energi/data



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

6,7 pp färre fel

**OTM Eko Energi presterar bättre än
genomsnittet vid montering av
solpaneler**

4,3 % icke-godkända punkter mot 11 % för genomsnittet.

3 besiktningar

**OTM Eko Energi har 3 offentliga
besiktningar i underlaget**

Rapporten bygger på 3 offentliga installationer och
jämförelseunderlaget på 5280.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av OTM Eko Energis offentliga besiktningar är godkända


OTM Eko Energi

0 %



Genomsnittet

15,6 %



OTM Eko Energi

3

besiktningar


Genomsnittet

5 280

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ OTM Eko Energi ■ Genomsnittet


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Genomsnittet	OTM Eko Energi
Optimerare	8 granskade kontrollpunkter	87,3 %	100 %
Solpaneler	23 granskade kontrollpunkter	89 %	95,7 %
Montagesystem	19 granskade kontrollpunkter	85,3 %	89,5 %
Växeriktare	31 granskade kontrollpunkter	92,1 %	90,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där OTM Eko Energi är registrerad som installatör.

Jämförelse

Genomsnittet jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/otm-eko-energi/data

