



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Otovo jämfört med Fyrstads Entreprenad

2021–2025

50 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/otovo/data/jamfor/fyrstads-entreprenad



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+31,3 pp

Fyrstads Entreprenad har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 2 % för Otovo.

0,9 pp

Otovo har lägre felfrekvens vid installation av batterier

8,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,1 % för Fyrstads Entreprenad.

17,4 pp

Fyrstads Entreprenad har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 17,4 % för Otovo.

+33,3 pp

Fyrstads Entreprenad har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Otovo.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

2 %

av Otovos offentliga besiktningar är godkända


Otovo

2 %



Fyrstads Entreprenad

33,3 %



Otovo

50

besiktningar


Fyrstads Entreprenad

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Otovo  Fyrstads Entreprenad


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Fyrstads Entreprenad	Otovo
Batteri	220 granskade kontrollpunkter	90,9 %	91,8 %
Växeriktare	1 483 granskade kontrollpunkter	91,8 %	89,3 %
Tillbehör	344 granskade kontrollpunkter	100 %	95,3 %
Montagesystem	947 granskade kontrollpunkter	83,6 %	75,5 %
Solpaneler	654 granskade kontrollpunkter	100 %	82,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Otovo Fyrstads Entreprenad



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Otovo är registrerad som installatör.

Jämförelse

Fyrstads Entreprenad jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/otovo/data/jamfor/fyrstads-entreprenad

