



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Otovo jämfört med Söderens

2021–2025

50 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/otovo/data/jamfor/soderens



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+33,4 pp

Söderens har högre andel godkända besiktningar

35,4 % godkända, jämfört med 2 % för Otovo.

25 pp

Söderens har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

5,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 30,4 % för Otovo.

1,6 pp skillnad

Otovo ligger närmast Söderens vid installation av tillbehör

4,7 % icke-godkända punkter för Otovo, jämfört med 3,1 % för Söderens.

+33,1 pp


Söderens har fler besiktningar med få anmärkningar

33,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Otovo.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

2 %

av Otovos offentliga besiktningar är godkända




Otovo
50
besiktningar

Söderens
130
besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Otovo ■ Söderens


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Söderens	Otovo
Tillbehör	344 granskade kontrollpunkter	96,9 %	95,3 %
Batteri	220 granskade kontrollpunkter	95,8 %	91,8 %
Växelriktare	1 483 granskade kontrollpunkter	95,3 %	89,3 %
Solpaneler	654 granskade kontrollpunkter	95,7 %	82,6 %
Montagesystem	947 granskade kontrollpunkter	92,9 %	75,5 %
Optimerare	23 granskade kontrollpunkter	94,6 %	69,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Söderens	Otovo
Västra Götalands län	6 respektive 105 besiktningar	37,1 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Otovo och Söderens.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Otovo är registrerad som installatör.

Jämförelse

Söderens jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/otovo/data/jamfor/soderens

