



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Otovo jämfört med Solceller & Elektriker AB

2021–2025

50 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/otovo/data/jamfor/solceller-elektriker-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+2 pp

Otovo har högre andel godkända besiktningar

2 % godkända, jämfört med 0 % för Solceller & Elektriker AB.

6,1 pp

Otovo har lägre felfrekvens vid installation av batterier

8,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 14,3 % för Solceller & Elektriker AB.

4,7 pp

Solceller & Elektriker AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,7 % för Otovo.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

2 %

av Otovos offentliga besiktningar är godkända


Otovo

2 %



Solceller & Elektriker AB

0 %



Otovo

50

besiktningar

Solceller & Elektriker AB






3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Otovo  Solceller & Elektriker AB

2021		0 % 1 st	- 0 st
2022		0 % 11 st	- 0 st
2023		0 % 18 st	0 % 3 st
2024		6,7 % 15 st	- 0 st
2025		0 % 5 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solceller & Elektriker AB	Otovo
Batteri	220 granskade kontrollpunkter	85,7 %	91,8 %
Montagesystem	947 granskade kontrollpunkter	73,3 %	75,5 %
Växeriktare	1 483 granskade kontrollpunkter	87,5 %	89,3 %
Tillbehör	344 granskade kontrollpunkter	100 %	95,3 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Otovo Solceller & Elektriker AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Otovo är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solceller & Elektriker AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/otovo/data/jamfor/solceller-elektriker-ab

