



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Paneltaket jämfört med HERO Solkraft

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/paneltaket/data/jamfor/hero-solkraft



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

39,9 pp

HERO Solkraft har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

11,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 51,2 % för Paneltaket.

10 pp skillnad

Paneltaket ligger närmast HERO Solkraft vid installation av växelriktare

17,4 % icke-godkända punkter för Paneltaket, jämfört med 7,4 % för HERO Solkraft.

+9,1 pp

HERO Solkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

9,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Paneltaket.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Paneltakets offentliga besiktningar är godkända


Paneltaket

0 %



HERO Solkraft

0 %



Paneltaket

5

besiktningar

HERO Solkraft




11

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

 Paneltaket  HERO Solkraft

2022		0 % 4 st	- 0 st
2023		0 % 1 st	0 % 3 st
2024		- 0 st	0 % 8 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		HERO Solkraft	Paneltaket
Tillbehör	2 granskade kontrollpunkter	98 %	100 %
			
Växelriktare	86 granskade kontrollpunkter	92,6 %	82,6 %
			
Solpaneler	34 granskade kontrollpunkter	91,1 %	76,5 %
			
Montagesystem	43 granskade kontrollpunkter	88,7 %	48,8 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Paneltaket HERO Solkraft



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Paneltaket är registrerad som installatör.

Jämförelse

HERO Solkraft jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/paneltaket/data/jamfor/hero-solkraft

