



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Paneltaket jämfört med KomByggSol

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/paneltaket/data/jamfor/kombyggisol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+40 pp

KomByggSol har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 0 % för Paneltaket.

45,7 pp

KomByggSol har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

5,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 51,2 % för Paneltaket.

9,3 pp skillnad

Paneltaket ligger närmast KomByggSol vid installation av växelriktare

17,4 % icke-godkända punkter för Paneltaket, jämfört med 8,1 % för KomByggSol.

+40 pp

KomByggSol har fler besiktningar med få anmärkningar

40 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Paneltaket.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Paneltakets offentliga besiktningar är godkända


Paneltaket

0 %



KomByggSol

40 %



Paneltaket

5

besiktningar

KomByggSol

5


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

Paneltak
KomByggSol




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		KomByggSol	Paneltaket
Tillbehör	2 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
			
Växelriktare	86 granskade kontrollpunkter	91,9 %	82,6 %
			
Solpaneler	34 granskade kontrollpunkter	98,1 %	76,5 %
			
Montagesystem	43 granskade kontrollpunkter	94,5 %	48,8 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		KomByggSol	Paneltaket
Skåne län	3 respektive 5 besiktningar	40 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Paneltaket och KomByggSol.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Paneltaket är registrerad som installatör.

Jämförelse

KomByggSol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/paneltaket/data/jamfor/kombyggisol

