



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Penthon jämfört med Solceller & Elektriker AB

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/solceller-elektriker-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

13,8 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

12,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 26,7 % för Solceller & Elektriker AB.

1,8 pp

Solceller & Elektriker AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 1,8 % för Penthon.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Penthons offentliga besiktningar är godkända

Penthon

0 %



Solceller & Elektriker AB

0 %



Penthon

6

besiktningar

Solceller & Elektriker AB

3

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Penthon ■ Solceller & Elektriker AB


2022		0 % 1 st	- 0 st
2023		0 % 2 st	0 % 3 st
2024		0 % 3 st	- 0 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solceller & Elektriker AB	Penthon
Montagesystem	171 granskade kontrollpunkter	73,3 %	87,1 %
Batteri	24 granskade kontrollpunkter	85,7 %	95,8 %
Växelriktare	189 granskade kontrollpunkter	87,5 %	95,8 %
Tillbehör	55 granskade kontrollpunkter	100 %	98,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Penthon är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solceller & Elektriker AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/penthon/data/jamfor/solceller-elektriker-ab

