



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Photonic Power Systems Sweden AB jämfört med Ladda Grönt i Sverige

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/photonic-power-systems-sweden-ab/data/jamfor/ladda-gront-i-sverige



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+50 pp

Ladda Grönt i Sverige har högre andel godkända besiktningar

50 % godkända, jämfört med 0 % för Photonic Power Systems Sweden AB.

23,1 pp

Ladda Grönt i Sverige har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

9 % icke-godkända punkter, jämfört med 32,1 % för Photonic Power Systems Sweden AB.

4,1 pp skillnad

Photonic Power Systems Sweden AB ligger närmast Ladda Grönt i Sverige vid montering av solpaneler

10,4 % icke-godkända punkter för Photonic Power Systems Sweden AB, jämfört med 6,3 % för Ladda Grönt i Sverige.

+25 pp

Ladda Grönt i Sverige har fler besiktningar med få anmärkningar

25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Photonic Power Systems Sweden AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Photonic Power Systems Sweden ABs offentliga besiktningar är godkända

Photonic Power Systems Sweden AB

0 %



Ladda Grönt i Sverige

50 %



Photonic Power Systems Sweden AB

3

besiktningar

Ladda Grönt i Sverige

4

besiktningar




Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Photonic Power Systems Sweden AB

■ Ladda Grönt i Sverige



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp

Ladda Grönt i Sverige Photonic Power Systems
Sweden AB

Batteri	43 granskade kontrollpunkter	87,5 %	95,3 %
Solpaneler	48 granskade kontrollpunkter	93,7 %	89,6 %
Växelriktare	74 granskade kontrollpunkter	97,9 %	86,5 %
Montagesystem	78 granskade kontrollpunkter	91 %	67,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Photonic Power Systems Sweden AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Ladda Grönt i Sverige jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/photonic-power-systems-sweden-ab/data/jamfor/ladda-gront-i-sverige

