



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Photonic Power Systems Sweden jämfört med Energy Effective Solutions

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/photonic-power-systems-sweden/data/jamfor/energy-effective-solutions



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+3,6 pp

Energy Effective Solutions har högre andel godkända besiktningar

3,6 % godkända, jämfört med 0 % för Photonic Power Systems Sweden.

6,6 pp

Photonic Power Systems Sweden har lägre felfrekvens vid installation av batterier

6,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 13,3 % för Energy Effective Solutions.

10,7 pp

Energy Effective Solutions har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

16,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 26,8 % för Photonic Power Systems Sweden.

+5,5 pp

Energy Effective Solutions har fler besiktningar med få anmärkningar

5,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Photonic Power Systems Sweden.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Photonic Power Systems Swedens offentliga besiktningar är godkända


Photonic Power Systems Sweden

0 %



Energy Effective Solutions

3,6 %



Photonic Power Systems Sweden

4

besiktningar


Energy Effective Solutions

55

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Photonic Power Systems Sweden  Energy Effective Solutions

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Energy Effective Photonic Power Systems Solutions	Sweden
Batteri	15 granskade kontrollpunkter	86,7 %	93,3 %
Tillbehör	28 granskade kontrollpunkter	96,6 %	92,9 %
Växelriktare	181 granskade kontrollpunkter	93,9 %	90,1 %
Solpaneler	68 granskade kontrollpunkter	87,3 %	77,9 %
Montagesystem	71 granskade kontrollpunkter	83,9 %	73,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Energy Effective Photonic Power Systems Solutions Sweden		
Stockholms län	3 respektive 37 besiktningar	5,4 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Photonic Power Systems Sweden och Energy Effective Solutions.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Photonic Power Systems Sweden är registrerad som installatör.

Jämförelse

Energy Effective Solutions jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/photonic-power-systems-sweden/data/jamfor/energy-effective-solutions

