



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Photonic Power Systems Sweden jämfört med Smart Solar Norden

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/photonic-power-systems-sweden/data/jamfor/smart-solar-norden



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

12,8 pp

Photonic Power Systems Sweden har lägre felfrekvens vid installation av batterier

6,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,5 % för Smart Solar Norden.

1,1 pp

Smart Solar Norden har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

21 % icke-godkända punkter, jämfört med 22,1 % för Photonic Power Systems Sweden.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Photonic Power Systems Swedens offentliga besiktningar är godkända


Photonic Power Systems Sweden

0 %



Smart Solar Norden

0 %



Photonic Power Systems Sweden

4

besiktningar

Smart Solar Norden





13

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Photonic Power Systems Sweden  Smart Solar Norden

2022		- 0 st	0 % 1 st
2023		0 % 3 st	0 % 10 st
2024		0 % 1 st	0 % 1 st
2025		- 0 st	0 % 1 st

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp

Smart Solar Norden Photonic Power Systems
Sweden

Batteri	15 granskade kontrollpunkter	80,5 %	93,3 %
Växeriktare	181 granskade kontrollpunkter	84,6 %	90,1 %
Tillbehör	28 granskade kontrollpunkter	88,7 %	92,9 %
Montagesystem	71 granskade kontrollpunkter	71,5 %	73,2 %
Solpaneler	68 granskade kontrollpunkter	79 %	77,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Photonic Power Systems Sweden är registrerad som installatör.

Jämförelse

Smart Solar Norden jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/photonic-power-systems-sweden/data/jamfor/smart-solar-norden

