



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

PPAM Solkraft jämfört med Solvision

2021–2025

51 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/ppam-solkraft/data/jamfor/solvision



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+45,1 pp

Solvision har högre andel godkända besiktningar

52,9 % godkända, jämfört med 7,8 % för PPAM Solkraft.

1,3 pp

PPAM Solkraft har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

4,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,5 % för Solvision.

17,5 pp

Solvision har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

4,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 21,8 % för PPAM Solkraft.

+2 pp

PPAM Solkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

2 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solvision.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

7,8 %

av PPAM Solkrafts offentliga besiktningar är godkända


PPAM Solkraft

7,8 %



Solvision

52,9 %



PPAM Solkraft

51

besiktningar


Solvision

17

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ PPAM Solkraft ■ Solvision



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solvision	PPAM Solkraft
Tillbehör	214 granskade kontrollpunkter	94,5 %	95,8 %
Optimerare	8 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
Växelriktare	1 589 granskade kontrollpunkter	97,7 %	91 %
Montagesystem	1 036 granskade kontrollpunkter	90,3 %	83,1 %
Solpaneler	784 granskade kontrollpunkter	95,7 %	78,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Solvision	PPAM Solkraft
Stockholms län	5 respektive 16 besiktningar	50 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både PPAM Solkraft och Solvision.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där PPAM Solkraft är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solvision jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/ppam-solkraft/data/jamfor/solvision

